

2021年5月24日

お客様各位

ヨツギ株式会社

適用外径の変更について

拝啓、貴社益々ご清栄のことと、お喜び申し上げます。

平素は、格別なるご愛顧を賜り御礼申し上げます。

下記製品につきまして、ご案内中の適用外径について変更することと致しました。下記の通りご対応頂きたく、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品：SSケーブルキンシチョウTYPEⅡ
2. 変更内容：支持線の適用外径の変更
変更前：Φ6～12mm
変更後：Φ6～10mm
3. 変更理由：外径が10mmを超える支持線に当製品を取り付けた際に、取り付け方法や支持線の状況によって、確実な把持が担保できない可能性が生じた為。

以上